

Varmeproduktionsfordeling Reference	Historisk (2019)	2022	2023	Basis 400	Basis 600
Naturgaskedel	12,4%	17,1%	14,7%	17,6%	15,0%
Naturgasmotor 1	18,7%	14,5%	13,6%	2,7%	10,5%
Varmepumpe	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Elkedel, spot	8,7%	15,4%	16,5%	17,5%	11,1%
Elkedel, nedregulering	7,9%	13,0%	16,5%	55,1%	35,9%
Naturgasmotor 2	18,9%	14,6%	13,7%	2,7%	10,7%
Naturgasmotor 3	16,7%	12,7%	12,4%	2,1%	8,3%
Halmkedel	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Naturgasmotor 5	16,9%	12,8%	12,5%	2,2%	8,4%

Varmeproduktionsfordeling S1 4 MW Varmepumpe	Historisk (2019)	2022	2023	Basis 400	Basis 600
Naturgaskedel	0,1%	1,2%	0,8%	0,5%	0,2%
Naturgasmotor 1	8,0%	9,3%	8,7%	1,2%	4,5%
Varmepumpe	61,7%	43,0%	46,0%	59,6%	59,4%
Elkedel, spot	5,1%	12,7%	10,8%	9,8%	6,7%
Elkedel, nedregulering	3,8%	8,1%	9,2%	25,8%	17,5%
Naturgasmotor 2	8,2%	9,5%	8,8%	1,2%	4,6%
Naturgasmotor 3	6,5%	8,1%	7,9%	1,0%	3,5%
Halmkedel	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Naturgasmotor 5	6,7%	8,2%	7,9%	1,0%	3,6%

Varmeproduktionsfordeling S2 8 MW Varmepumpe	Historisk (2019)	2022	2023	Basis 400	Basis 600
Naturgaskedel	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Naturgasmotor 1	1,6%	6,2%	5,5%	0,4%	1,1%
Varmepumpe	88,0%	62,4%	67,6%	84,8%	84,8%
Elkedel, spot	3,9%	10,1%	6,6%	5,1%	4,3%
Elkedel, nedregulering	2,0%	3,6%	4,1%	8,6%	6,9%
Naturgasmotor 2	1,7%	6,3%	5,5%	0,4%	1,1%
Naturgasmotor 3	1,3%	5,7%	5,3%	0,4%	0,9%
Halmkedel	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Naturgasmotor 5	1,4%	5,8%	5,4%	0,4%	1,0%

Varmeproduktionsfordeling S3 4 MW Halmkedel	Historisk (2019)	2022	2023	Basis 400	Basis 600	Optimistisk	Pessimistisk	Realistisk
Naturngaskedel	0,0%	0,8%	0,6%	0,3%	0,0%	0,3%	0,3%	0,3%
Naturngasmotor 1	9,3%	6,4%	8,4%	1,2%	4,8%	1,2%	1,2%	1,2%
Varmepumpe	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Elkedel, spot	5,9%	10,7%	12,1%	11,1%	7,2%	10,8%	11,9%	11,1%
Elkedel, nedregulering	4,2%	7,6%	10,6%	28,6%	18,8%	27,8%	34,0%	28,6%
Naturngasmotor 2	9,5%	6,4%	8,5%	1,2%	4,9%	1,2%	1,2%	1,2%
Naturngasmotor 3	7,7%	5,4%	7,5%	1,0%	3,7%	1,0%	1,0%	1,0%
Halmkedel	55,6%	57,2%	44,8%	55,7%	56,8%	56,8%	49,5%	55,6%
Naturngasmotor 5	7,9%	5,4%	7,6%	1,0%	3,8%	1,0%	1,0%	1,0%

Varmeproduktionsfordeling S4 8 MW Halmkedel	Historisk (2019)	2022	2023	Basis 400	Basis 600	Optimistisk	Pessimistisk	Realistisk
Naturngaskedel	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Naturngasmotor 1	2,0%	1,6%	3,7%	0,2%	0,5%	0,2%	0,3%	0,2%
Varmepumpe	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Elkedel, spot	4,9%	6,7%	9,3%	5,9%	4,1%	5,3%	7,6%	6,0%
Elkedel, nedregulering	2,3%	1,9%	7,4%	5,6%	4,9%	4,8%	17,4%	5,7%
Naturngasmotor 2	2,1%	1,6%	3,8%	0,2%	0,5%	0,2%	0,3%	0,2%
Naturngasmotor 3	1,9%	1,9%	3,9%	0,3%	0,5%	0,2%	0,3%	0,3%
Halmkedel	84,7%	84,5%	68,0%	87,3%	89,0%	89,0%	73,8%	87,2%
Naturngasmotor 5	2,0%	1,8%	3,9%	0,3%	0,5%	0,2%	0,3%	0,3%

Varmeproduktionsfordeling S5 4 MW Varmepumpe 4 MW Halmkedel	Historisk (2019)	2022	2023	Basis 400	Basis 600	Optimistisk	Pessimistisk	Realistisk
Naturngaskedel	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Naturngasmotor 1	1,6%	3,2%	4,8%	0,3%	0,8%	0,3%	0,4%	0,3%
Varmepumpe	55,2%	20,1%	30,6%	47,8%	37,9%	45,9%	54,3%	47,9%
Elkedel, spot	4,4%	8,6%	8,5%	5,4%	4,4%	5,3%	6,0%	5,5%
Elkedel, nedregulering	2,2%	3,2%	6,0%	7,5%	6,6%	7,4%	11,1%	7,5%
Naturngasmotor 2	1,7%	3,2%	4,8%	0,3%	0,8%	0,3%	0,4%	0,3%
Naturngasmotor 3	1,4%	3,1%	4,8%	0,3%	0,8%	0,3%	0,3%	0,3%
Halmkedel	32,1%	55,5%	35,8%	37,9%	48,0%	40,2%	27,2%	37,8%
Naturngasmotor 5	1,4%	3,2%	4,8%	0,3%	0,8%	0,3%	0,3%	0,3%

Varmeproduktionsfordeling S6 2 MW Varmepumpe 2 MW Halmkedel	Historisk (2019)	2022	2023	Basis 400	Basis 600	Optimistisk	Pessimistisk	Realistisk
Naturngaskedel	0,0%	1,0%	0,6%	0,4%	0,1%	0,4%	0,4%	0,4%
Naturngasmotor 1	8,5%	7,8%	8,5%	1,1%	4,6%	1,1%	1,1%	1,1%
Varmepumpe	35,7%	18,0%	22,6%	32,8%	28,9%	32,0%	34,2%	32,9%
Elkedel, spot	5,5%	11,9%	11,6%	10,8%	7,1%	10,5%	11,1%	10,8%
Elkedel, nedregulering	3,9%	7,9%	10,1%	26,9%	18,4%	26,9%	28,9%	26,9%
Naturngasmotor 2	8,8%	7,8%	8,6%	1,2%	4,8%	1,2%	1,2%	1,2%
Naturngasmotor 3	7,1%	6,6%	7,7%	1,0%	3,6%	1,0%	1,0%	1,0%
Halmkedel	23,2%	32,4%	22,3%	24,8%	29,0%	25,9%	21,1%	24,7%
Naturngasmotor 5	7,2%	6,7%	7,8%	1,0%	3,6%	1,0%	1,0%	1,0%

Varmeproduktionsfordeling S7 12 MW Varmepumpe	Historisk (2019)	2022	2023	Basis 400	Basis 600
Naturgaskedel	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Naturgasmotor 1	0,5%	5,3%	4,5%	0,2%	0,6%
Varmepumpe	93,3%	68,9%	75,5%	91,8%	91,5%
Elkedel, spot	3,4%	8,3%	4,2%	3,9%	3,2%
Elkedel, nedregulering	1,0%	1,8%	2,0%	3,3%	3,0%
Naturgasmotor 2	0,5%	5,3%	4,6%	0,2%	0,6%
Naturgasmotor 3	0,6%	5,1%	4,6%	0,3%	0,6%
Halmkedel	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Naturgasmotor 5	0,6%	5,2%	4,6%	0,3%	0,6%